

このことについては、防災安全部防災政策課・計画建築部建設総務課から次のとおり情報提供がありました。議長より指示をいただきましたので、皆様にお知らせいたします。

平成30年7月12日
正副議長説明資料

本市公共施設のブロック塀等の設置状況調査について

2018年（平成30年）6月18日（月）午前7時58分頃に発生した、大阪府北部を震源とする最大震度6弱の地震により、ブロック塀が倒壊して死亡事故が起きました。これを受け、本市が所有又は管理しているブロック塀等の設置状況を調査しましたので、結果について報告するものです。

※藤沢市立学校（55校）については、本調査結果からは除きます。

1. 対象

本市が所有または管理しているブロック塀等で、敷地（地盤面）からの高さが1mを超えるものすべて

項目：塀の場所・種類・高さ・延長（長さ）・厚さ、控え壁の有無、亀裂等の有無

方法：外観上の目視

※ブロック塀等：コンクリートブロック塀、万年塀、石積塀又はこれらを組み合わせた塀

※控え壁：塀が風や地震で倒れないようにするもの

2. 期間

2018年（平成30年）6月19日（火）から6月22日（金）まで

※ブロック塀等の状況確認を実施

2018年（平成30年）7月5日（木）から7月10日（火）まで

※6月21日付けで国土交通省が発出した「ブロック塀の点検のチェックポイント」を用いた調査を実施

3. 結果

調査の結果、危険性が確認されたブロック塀等を有する公共施設は26施設で、そのうち道路境にブロック塀等を有する公共施設は12施設ありました。

4. 今後の対応について

危険性が確認されたブロック塀等については、速やかに撤去するなど、適切な対応を行います。

危険性が確認されたブロック塀等（部局別集計）

部局と施設名	施設数	備 考
下線は、道路境にブロック塀等を有する施設		
【財務部】 元医師公舎、 <u>小塚町内会館</u> 、御所ヶ谷自治会館	3	亀裂、傾き、たわみ
【市民自治部】 <u>片瀬山市民の家</u> 、 <u>鶴沼藤が谷市民の家</u> 、文書館	3	控え壁不足、亀裂、タイル剥がれ
【生涯学習部】 藤沢公民館、藤沢市民会館、辻堂市民図書館	3	亀裂、傾き、ゆがみ、一部破損
【福祉健康部】 大庭台墓園	1	控え壁不足
【子ども青少年部】 鶴沼保育園、 <u>明治保育園</u> 、 <u>浜見保育園</u>	3	控え壁不足、亀裂、ゆがみ、一部破損
【環境部】 <u>環境事業センター</u> 、 <u>北部環境事業所</u>	2	控え壁不足、亀裂、ゆがみ
【都市整備部】 西浜公園、石名坂公園、富士公園、新町公園、 <u>下藤ヶ谷公園</u> 、 <u>鶴沼松が岡公園</u>	6	控え壁不足、亀裂、傾き、変形、鉄筋露出
【道路河川部】 <u>街路用地</u> 、 <u>六会資材置場</u> 、 <u>移動自転車等南保管所</u>	3	亀裂、傾き
【下水道部】 西浜ポンプ場、 <u>浜見山ポンプ場</u>	2	控え壁不足、亀裂、傾き
合 計	26	

以 上

(問い合わせ先)

○状況調査に関すること

防災安全部 防災政策課 平本・森
内線：2402 直通：0466(50)8380

○状況調査の基準に関すること

計画建築部 建設総務課 奈良
内線：4110 直通：0466(50)3534